



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ 000231

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 07.02.2011 по 06.02.2014

код ОК 005 (ОКП) 53 6800

№ ССБК RU.ПБ04.Н00023

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3207100000

Заявитель ООО "Клавэль-Тверь", ИНН/КПП: 6901084335/690101001, ОГРН: 1056900126040,
адрес: 170001, Россия, Тверская обл., г. Тверь, тер. Двор Пролетарки, д. 10 А, тел:
(0822) 42-20-15

(наименование и местонахождение заявителя)

Изготовитель ООО "Клавэль-Тверь", ИНН/КПП: 6901084335/690101001,
ОГРН: 1056900126040, адрес: 170001, Россия, Тверская обл., г. Тверь, тер. Двор
Пролетарки, д. 10 А, тел: (0822) 42-20-15

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Орган по сертификации ООО «НТЦ СПБ «СТАНДАРТ», аттестат аккредитации №
ССБК. RU.ПБ04 от 30.04.2010, 248009, Россия, Калужская обл.,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция

Флок, мод. "Tintoflox" (См. приложение).

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

ТУ 5368-005-78144421-07 Литера А

соответствует требованиям

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения Протокол испытаний

№ СР11-2-7/6 от 07.02.2011 г. ООО "НТЦ СПБ «СТАНДАРТ», аттестат аккредитации
ТРПБ.RU.ИН09 от 21.05.2010, 248009, Калужская обл., г. Калуга, Грабцевское ш, д. 73

Представленные документы

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции заявленным требованиям)

Заявка-декларация № 26 от 03.12.2010 г. Сертификат системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 № СДС.ПП-
СМК.00856-10 от 25.02.2010 г.

Руководитель

(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Куценко

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Э.Ш. Тынчерова





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ 000062

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

Флок, мод. "Tintoflox".

№ ССБК RU.ПБ04.Н00023

Обозначение и наименование национального стандарта	Наименование, вид, номер, дата нормативного документа федерального органа исполнительной власти, которым утвержден применяемый национальный стандарт	Проверяемые при испытаниях характеристики
ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Постановление Министра России от 4 августа 1995 г. № 18-79.	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»	Постановление Министра России от 24.06.96 г. N 18-40.	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.»	Постановление Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 12.12.89 № 3683	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.»	Постановление Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 12.12.89 № 3683	Группа токсичности – малоопасные (Т1)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Куценко

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Э.Ш. Тынчерова





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ 000230

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 07.02.2011 по 06.02.2014

код ОК 005 (ОКП) 23 1690

№ ССБК RU.ПБ04.Н00022

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3208209009

Заявитель ООО "Клавэль-Тверь", ИНН/КПП: 6901084335/690101001, ОГРН: 1056900126040,
адрес: 170001, Россия, Тверская обл., г. Тверь, тер. Двор Пролетарки, д. 10 А, тел:
(0822) 42-20-15.

Изготовитель ООО "Клавэль-Тверь", ИНН/КПП: 6901084335/690101001, ОГРН: 1056900126040,
адрес: 170001, Россия, Тверская обл., г. Тверь, тер. Двор Пролетарки, д. 10 А, тел:
(0822) 42-20-15.

Орган по сертификации ООО «НТЦ СПБ «СТАНДАРТ», аттестат аккредитации №
ССБК. RU.ПБ04 от 30.04.2010, 248009, Россия, Калужская обл.,
г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 73, тел./факс (985) 760-12-16
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Краска на водной основе, мод. "Tintoflex". (См. приложение)
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

ТУ 2316-002 - 78144421- 07 Литера А

соответствует требованиям
(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения Протокол испытаний

№ СР11-2-7/5 от 07.02.2011 г. ООО "НТЦ СПБ "СТАНДАРТ", аттестат аккредитации
ТРПБ.RU.ИН09 от 21.05.2010, 248009, Калужская обл., г. Калуга, Грабцевское ш. д. 73

Представленные документы Заявка-декларация № 25 от 03.12.2010 г. Сертификат системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 № СДС.ТП.
(документы, представленные заявителем, в орган по сертификации, в качестве доказательств соответствия
продукции заявленным требованиям) СМК 00856-10 от 25.02.2010 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.В. Куценко
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

Э.Ш. Тынчерова
(подпись, инициалы, фамилия)





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ 000063

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ04.Н00022

Краска на водной основе, мод. "Tintoflex"

Обозначение и наименование национального стандарта	Наименование, вид, номер, дата нормативного документа федерального органа исполнительной власти, которым утвержден применяемый национальный стандарт	Проверяемые при испытаниях характеристики
ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Постановление Министра России от 4 августа 1995 г. № 18-79.	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»	Постановление Министра России от 24.06.96 г. N 18-40.	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.»	Постановление Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 12.12.89 № 3683	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.»	Постановление Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 12.12.89 № 3683	Группа токсичности – малоопасные (Т1)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Куценко

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Э.Ш. Тынчирова

